

Samodzielny Publiczny Zakład
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli
ul. Szadkowska 2

Zduńska Wola, dn. 9.10.2018 r.

Oznaczenie sprawy: SPZPOZ/ZP/3/2018

Strona internetowa

dotyczy:

zapytania ofertowego pn. Przebudowa instalacji elektrycznej w celu zasilania ogrzewaczy wody i dodatkowego obwodu gniazd

Pytania:

Proszę o wyjaśnienie zapytania ofertowego dotyczącego rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 1 b, c, d i e.

Wyjaśnienia

Ad. b - wymiana instalacji elektrycznej na miedzianą

Wyjaśniam, że nastąpił błąd w opisie i oczywiście nie chodzi o wymianę, ale o położenie nowej instalacji elektrycznej – niezwiązanej z istniejącą. Czyli podpunkt a rozdziału III punkt 1 wystarczająco określa przedmiot zamówienia.

Ad. c - zamontowanie ogrzewaczy wody

Wyjaśniam, że zamontowanie ogrzewaczy wody będzie po stronie Zamawiającego – jako usługa hydrauliczna. Zamawiający jeżeli uzna, że jest konieczna wymiana podgrzewaczy wody wykona to przed przystąpieniem do prac elektrycznych.

Oferent nie planuje w kosztorysie wymiany podgrzewaczy.

Ad. d - - instalacja gniazd ogólnego przeznaczenia,

Wyjaśniam, że konieczne jest zamontowanie dwóch gniazd 230 V w rejestracji w części Przychodni Dziecięcej.

Gniazda zamieszczone są na rysunku – schemat instalacji elektrycznej. Szkic sytuacyjny instalacji – parter . Nr E.1

Jednak jest to powtórzenie podpunktu a, w którym Zamawiający zawarł już zapis

„rozbudowa instalacji elektrycznej na parterze w celu zasilania elektrycznych, przepływowych ogrzewaczy wody oraz dodatkowego obwodu gniazd wtykowych 230 V ogólnego przeznaczenia”, co mogło spowodować, że oferent podliczy wymianę wszystkich gniazd.

Reasumując chodzi jedynie o **zamontowanie 2 dodatkowych gniazd**, pozostałe gniazda są rozprowadzone w przychodni.

Ad.e - - wymiana, dostawa i montaż oświetlenia na nowe typu: LED.

W zapytaniu ofertowym w rozdziale III punkt 2 dotyczącym szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zapisał, że Poza projektem Wykonawca ma zadanie wymienić oświetlenie sufitowe, w tym zakupić 4 szt. lamp - oprawa natynkowa, np. TORINO LED OPAL 38W barwa neutralna 38W 4000 K PRM– rozm. szer.60 cm i dł. 60 cm kolor biały.

To oznacza, że po stronie Oferenta/ Wykonawcy jest zakup i montaż oświetlenia (korytarz i rejestracja w Przychodni Ogólnej)

Informacja dodatkowa:

Zamawiający zwraca również uwagę, aby w Oferenci przewidzieli, że prace elektryczne na terenie przychodni muszą być wykonywane w godzinach popołudniowych, tj. po godz. 15.00. Przychodnia pracuje od godz. 8:00 do godz. 18:00, dlatego też istotnym jest aby jak najmniej ingerencji było w godzinach pracy przychodni. Lekarze obsługują pacjentów i dla dobra osób chorych wskazana jest cisza.

Zamawiający udostępni również lokal w sobotę i niedzielę, jeżeli Wykonawca stwierdzi, że mógłby wykonać część pracy w te dni .

Z poważaniem
z up. Dyrektora SPZPOZ
/-/

Małgorzata Krajewska
stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych